

STH-D1R- RÖKDETEKTORER

Aggregatet kan utrustas med rökdetektorer som placeras i tilluftskanalen eller frånluftskanalen. Om rökdetektorn känner av en hög nivå av rökgaser, skickas ett larm till Climatix.

STH-D1R-00	Kontrollenhet för rökdetektor. ABAV-S3 Upp till trettio rökdetektorer, antingen joniserande eller optiska, kan anslutas i serie. Vid larm från någon av detektorerna skickas en larmsignal till Climatix, som indikerar brandlarm 1. På den sista detektorn i serien ansluts ett slutmotstånd på 2,2 kΩ för att säkerställa korrekt övervakning av kretsen.
STH-D1R-10	Rökdetektor i tilluft. Vid hög rökgasnivå ges larm till kontrollenhet (STH-D1R-00) UG8-O
STH-D1R-11	Rökdetektor i tilluft med inbyggd kontrollenhet UG8-E-24 Vid hög rökgasnivå ges larm till Climatix.
STH-D1R-12	Rökdetektor i tilluft med inbyggd kontrollenhet (DiBt godkänd) UG-5-AFR-230V-Z Vid hög rökgasnivå ges larm till Climatix.
STH-D1R-20	Rökdetektor i frånluft. Vid hög rökgasnivå ges larm till kontrollenhet (STH-D1R-00) UG8-O
STH-D1R-21	Rökdetektor i frånluft med inbyggd kontrollenhet UG8-E-24 Vid hög rökgasnivå ges larm till Climatix.
STH-D1R-22	Rökdetektor i frånluft med inbyggd kontrollenhet (DiBt godkänd) UG-5-AFR-230V-Z Vid hög rökgasnivå ges larm till Climatix.