



Dimensionerande data FlexoPool

För slutlig dimensionering av FlexoPool luftbehandlingsaggregat, fyll i detta formulär och **returnera till oss på IV Produkt** via e-post.

Dina kontakter:

Kontaktperson:

Telefon:

Företag och adress:

Projektnamn:

Tillstånd inomhus	Bassäng 1	Bassäng 2
Lufttemperatur Rek: 2 °C över vattentemperaturen		°C
Relativ fuktighet Rek: RH 55 %		%
Bassängvattentemperatur Rek: 28 °C		°C
Tillstånd utomhus		
Uteluftstemperatur, sommar		°C
Relativ fuktighet, sommar		%
Uteluftstemperatur, vinter		°C
Relativ fuktighet, vinter		%
Årsmedeltemperatur		°C
Data för lokalen		
Bassängyta		m ²
Volym, lokalen simhall		m ³
Längd fönstersektioner vid fönsterhöjd < 2 m		m
Längd fönstersektioner vid fönsterhöjd > 2m < 8 m		m
Fönster högre än 8 m, höjd × längd	×	×
Uppvärmningsdata		
Bassänghallens uppvärmningsbehov		kW
Tillsatsvärme		
Vattentemperatur, tillsatsvärme	°C	°C
Övriga aktiviteter i simhallslokal		
Rutschbana, täckt		m
Rutschbana, öppen		m
Öppen "pist"-rutschbana, bredd × längd	×	m
Strömkanal		m
Bubbelpool	°C	m ²
Övriga aktiviteter, avdunstning		kg/h
Systemdata		
Externt kanaltryck, tilluft/frånluft	Pa	Pa
Minimum antal luftomsättningar: (Standard 4 ggr/h)		ggr/h
Tilluftsfilter		
Frånluftsfilter		
Drifttid		
Dagtid		h/år
Energipriser		
Elenergi		kr /kWh
Vatten		kr /kWh
Återvinningsbatteri (avlufv)	Ja	Nej